

Na zahtev zainteresovanog privrednog subjekta postavljena su pitanja koja objavljujemo 09.03.2026. godine zajedno sa odgovorima u okviru Javnog poziva za nabavku

Sistem za pametno merenje protoka vode u Opštini Vrnjačka Banja i Gradu Kragujevcu

1. Da li je potrebno nuditi merila protoka sa integrisanim merenjem provodnosti? Ukoliko je neophodno ponuditi integrisano merenje provodnosti koja preciznost merenja se zahteva?

Potrebno je da se ponuda sastoji od merila protoka sa integrisanim merenjem provodnosti. Standardna preciznost od 10% je zadovoljavajuća.

2. Pošto većina proizvođača standardno nudi preciznost od 10% da li ovaj podatak ima kvalitet koji je neophodan da bi se mogao nazvati merenjem, jer se po sistematizaciji sva merenja sa greškom većom od 1% se nazivaju indikatorima.

Potrebno je da se ponuda sastoji od merila protoka sa integrisanim merenjem provodnosti. Standardna preciznost od 10% je zadovoljavajuća.

3. Da bi merila protoka koja mere provodnost mogla da postignu preciznost bolju od 10%, tj. maksimalna preciznost od 5% potrebno je da se uradi kalibracija nakon ugradnje. Ako se traži da preiznost merenja (indikacije) bude 5% potrebno je deifnisati tehničkim zadatkom i uslugu kalibracije provodnosti nakon ugradnje.

Potrebno je da se ponuda sastoji od merila protoka sa integrisanim merenjem provodnosti. Standardna preciznost od 10% je zadovoljavajuća.

4. Da li se insistira na tome da transmitter pritiska ima keramičku membranu ili je moguće ponuditi i transmitter sa metalnom SS316 membranom, koja se standardno koristi u oblasti vodosnabdevanja?

Moguće je ponuditi i transmitter sa metalnom membranom, takva ponuda biće prihvatljiva.

5. Pošto se na lokaciji u Vrnjačkoj Banji zahteva ugradnja, Molimo Vas za kontakt osobe koja bi mogla da nam pokaže konkretno mesto ugradnje merila protoka.

a) Merno mesto broj 1: Kneza Miloša broj 172A, u postojećem šahtu, postavlja se merilo protoka DN 150. Slike u nastavku:



b) Merno mesto broj 2: kružni tok Miloša Obilića br.1, u postojećem šahtu, postavlja se merilo protoka DN 80. Slike u nastavku:



**Naručilac menja konkursnu dokumentaciju i produžava rok za dostavljanje ponuda.
Novi rok je 19.3.2026. godine do 23:59 časova, kako je i objavljeno u novoj
konkursnoj dokumentaciji i novom javnom pozivu.**

Ova pitanja i odgovori čine sastavni deo konkursne dokumentacije.